



発電機の選定

ここでは主に三相モーター（水中ポンプ・送風機等）を負荷として使用する場合の発電機の選定方法を、下記の表を用いてご案内します。
パイプロハンマー等高負荷で使用する機械は、本カタログのP.217をご参照ください。

（表1）起動時に必要な発電機容量

負荷	(kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	19	22	37	45	60	75
始動方法	直入 (kVA)	5.1	7.4	12.4	18.5	25.2	37.0	63.9	73.9	125	152	202	252
	人-△ (kVA)	3.4	5.0	8.4	12.4	16.9	24.8	42.8	49.6	83.3	102	135	169

（表2）運転のために必要な発電機容量

負荷	(kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	19	22	37	45	60	75
出力	(kVA)	2.2	3.3	5.5	8.1	11.1	16.2	27.9	32.4	54.4	66.2	88.3	111

（表3）周波数別の発電機容量

50Hz	(kVA)	10	20	37	50	75	125	195	270	340	450	550	700
60Hz	(kVA)	13	25	45	60	90	150	220	300	400	500	600	800

（1）1台だけの始動または複数台の同時始動の場合

上記表1 から負荷(kW)と始動方法で必要発電機容量(kVA)を合計します。
次に表3 から合計を上回る発電機を選定します。

【例1】19kWの水中ポンプを直入で始動するのに必要な発電機容量は？

負荷	(kW)	19
始動方法	直入 (kVA)	63.9
	人-△ (kVA)	42.8

- 表1より
63.9kVAが求められます。
- この容量を上回る発電機は、表3 より
50Hzでは75kVA、60Hzでは90kVAとなります。

【例2】3.7kWのミキサーと37kWの人-△起動の水中ポンプを同時に始動するために必要な発電機容量は？

負荷	(kW)	3.7	37
始動方法	直入 (kVA)	12.4	125
	人-△ (kVA)	8.4	83.3

- 表1より
ミキサー(12.4)+水中ポンプ(83.3)=95.7kVAが求められます。
- この容量を上回る発電機は、表3 より
50Hzでは125kVA、60Hzでは150kVAとなります。

【例3】50Hzで75kVAの発電機で11kWの水中ポンプを1台始動させる場合、あとどのくらいのポンプを同時に始動できるか？

- 11kWのポンプを始動するには37.0kVAが必要なので(表1より)
 $75\text{kVA} - 37\text{kVA} = 38\text{kVA}$ が、残り負荷の最大起動容量です。
これを表1 に当てはめると、
11kW1台(もしくは5.5kW2台)の水中ポンプが起動可能です。